



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района

г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76, тел. (812) 355-73-09

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-9-75

г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д.21/76
(место составления акта)

12-00
(время,

15.04.2019
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20 февраля 2019 года № 2-9-75

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 199226, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.36, корп.8, лит. А.

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района), (Юридический адрес: 199226,г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.36, корп.8, лит.А), ИНН 7801136824

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«04» апреля 2019 г. с 16 час 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«05» апреля 2019 г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«09» апреля 2019 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«11» апреля 2019 г. с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

«15» апреля 2019 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки: «6» дней («9» часов)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Временно исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района Кравцова Алеся Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«16» часов «00» минут «04» апреля 20 19 г.


(подпись)

и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Басангова Александра Нарнаевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Временно исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района Кравцова Алеся Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 199226, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.36, корп.8, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки, установлено, что нарушения требований пожарной безопасности указанные в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2-9-70/1/1 от 30.03.2018 устранены не в полном объеме (пункты 1,4,5,6,7,10,11,12,13,14), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м.	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 53, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района
2.	Групповая ячейка группы 6, с числом прибывающих более 10	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 53, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий ГБДОУ детский сад

	человек не имеет второго эвакуационного выхода	Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	№22 Василеостровского района
3.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридора на 2-ом этаже, ведущем из музыкального зала) с учетом одностороннего открывания дверей из помещения в коридор менее 1,2 м. (по факты ширина коридора-1,47 м, ширина дверного полотна кладовой -0,8 м.)	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 53, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района
4.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридора на 1-ом этаже) с учетом одностороннего открывания дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. (ширина коридора - 1,37 м., ширина дверного полотна 0,81 м.)	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 53, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района
5.	Сняты предусмотренные проектом двери лестничных клеток на 1-ом и 2-ом этажах	п.36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района
6.	Ширина эвакуационного выхода из коридора 1-ого этажа наружу менее 1,2 м.	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 53, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района
7.	Заполнение проема в противопожарной преграде (дверь), отделяющей помещение кладовой (пом. 13) от коридора не имеет требуемого предела огнестойкости	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 88, табл.24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
8.	В лестничной клетке лестницы №2 на 1-ом этаже размещено оборудование (радиаторы отопления), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности проступи	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 53, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровс кого района
9.	Ширина выходов из лестничных клеток наружу менее ширина маршей лестниц	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 53, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровс кого района
10.	Изменено функциональное назначение части помещений (административные помещения переделаны в групповую ячейку с нарушениями требований пожарной безопасности) без проведения в установленном законодательством РФ по пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации	п.23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	Заведующий ГБДОУ детский сад №22 Василеостровс кого района

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:
не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились.
4. Фототаблица __. __. 2019г.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-9-75/1/1 от 15.04.2019 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: документы, предоставленные сопроводительным письмом вх.№508 от 05.04.2019г. ОНДПР Василеостровского района.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Басангова Александра Нарнаевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

“ 15 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Временно исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района Кравцова Алеся Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

Отметка о применении технических средств:
не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились.
4. Фототаблица __, __, 2019г.

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: Все указанные требования

значительные огнестойкие средства, которые
в настоящее время отсутствуют, а именно:
пожарная безопасность, а именно:
канализация, мусор.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-9-75/1/1 от 15.04.2019 г.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.


9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: документы, предоставленные сопроводительным письмом вх.№508 от 05.04.2019г. ОНДПР
Василеостровского района.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бсангова Александра Нарнаевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Василеостровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

“ 15 ” апреля 20 19



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Временно исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского
района Кравцова Алеся Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” апреля 20 19 г.

Кравцова
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)